

Aukstā ūdens skaitītāja
MTKD-N-R

PASE



1. PIELIETOJUMS

Aukstā ūdens skaitītājs Zenner MTKD-N-R (turpmāk tekstā- skaitītājs) izmantojams patērētā ūdens daudzuma uzskaitēi ūdens plūsmai ar augsto dinamiku abos virzienos. Pie skaitītāja atbilstības norādītajiem parametriem, tā rādījumu var izmantot komerciālos norēķinos par patērēto ūdens daudzumu.

Ūdens skaitītājs Zenner ir domāts uzstādīšanai tikai uz horizontāla ūdens vada.

2. TEHNISKIE PARAMETRI

Māju tipa skaitītāji ZENNER MTK-N-AM							
Parametrs	Mērvienība	Vērtība					
Nominālais diametrs DN mm	DN mm	15	20	25	32	40	50
Nominālais patēriņš Q_3	m ³ /h	2.5	4.0	6.3	10.0	16.0	16.0
Pārejas patēriņš Q_2	l/h	50	80	126	200	320	320
Maksimālais patēriņš Q_4	m ³ /h	3.00	4.80	7.56	12.00	19.20	19.20
Minimālais patēriņš Q_1	l/h	31	50	79	125	200	200
Pieļaujamā kļūda diapazonā $Q_2..Q_4$ %		± 2%					
Pieļaujamā kļūda diapazonā $Q_1..Q_2$ %		± 5%					
Maksimālais darba spiediens	bar	16					
Skaitītāja minimālais rādījums	l	0.01					
Mērīšanas diapazons	m ³	99999					
Aukstā ūdens maksimālā temperatūra	°C	30°					
Metroloģiskā klase		R80H					
Savienojuma vītnes diametrs	colla	¾	1	1 ¼	1 ½	2	2 ½
Augstums	mm	125	125	145	145	170	190
Diametrs	mm	95	95	100	100	131	165
Garums bez savienojumiem	mm	165	190	260	260	300	300
Svars bez savienojumiem	kg	1.4	1.8	2.7	2.7	5.4	5.4
Impulsa nozīme	l/imp	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100

3. PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA

Ūdens skaitītājs	- 1 gab.
Pase	- 1 gab.

4. UZBŪVE UN DARBĪBAS PRINCIPS

- 4.1. Skaitītāja darbības princips balstās uz speciālas turbīnas apgriezīgu skaita fiksēšanu, ko griež ūdens plūsma. Turbīnas apgriezīgu skaits ir proporcionāls cauri mērīšanas zonai izplūstošā ūdens daudzumam.
- 4.2. Skaitītājs ir daudzstrūklis un tā mehānisms ir hermētiski norobežots no mērījamā ūdens plūsmas, un dod iespēju nolasīt patērētā ūdens daudzumu m³.

5. SKAITĪTĀJA SAGATAVOŠANA DARBAM

- 5.1. Pirms uzstādīšanas jāpārbauda plombējums un metroloģiskās pārbaudes derīguma termiņš. Ar notecējušu metroloģiskās pārbaudes termiņu vai nenoplombētus skaitītājus lietot **AIZLIEGTS**.
- 5.2. Uzstādot skaitītāju, jāievēro šādas prasības:
- ✓ pievadcaurules rūpīgi jāattīra no oksīda kārtas, rūsas, smiltīm u.c. netīrumiem;
 - ✓ jāuzliek blīves starp skaitītāju un uzgaļiem, uzgaļi jāsavieno ar cauruļvadiem un jānostiprina ar uzgriežņiem;
 - ✓ skaitītājs jāuzstāda cauruļvadā bez vilkšanas, spiešanas vai sašķiešanas tā, lai ūdens plūsmas virziens caurulē sakristu ar bultiņas virzienu uz korpusa;
 - ✓ skaitītāju var uzstādīt uz horizontāliem cauruļvadiem, ar skaitīšanas mehānismu uz augšu;
 - ✓ skaitītāja savienojumam ar cauruļvadu jābūt hermētiskam un jāiztur spiediens 16 bar;
 - ✓ nepieciešamais taisnais gabals līdz skaitītājam 3 DN, pēc skaitītāja 1 DN; 3 DN attālumā līdz skaitītājam nedrīkst ievietot ventili.
- 5.3. Savienojumu vietās ar caurulēm, kurām ir lielāks vai mazāks diametrs, jālieto konusveida pārejas elementi.
- 5.4. Ja ūdenī ir daudz cietu daļiņu (netīrs, piesārņots ūdens), ieteicams uzstādīt filtru, bet ja ūdens satur dzelzi- magnētisko filtru.

6. EKSPLUATĀCIJA

- 6.1. Pirms darba sākšanas nepieciešams uz brīdi ļaut cauri skaitītājam izplūst ūdenim, lai tajā nepaliktu gaiss. Skaitītājs rādīs pareizus datus tikai tad, ja ūdensvada caurule būs piepildīta ar ūdeni visā šķērsgriezumā.
- 6.2. Skaitītāju nav ieteicams lietot ūdens daudzuma mērīšanai, kas lielāks par nominālo patēriņu Q_3 (uzrādīts uz skalas) vai mazāks par minimālo Q_1 .
- 6.3. Cauruļvadā nedrīkst būt hidrauliskie triecieni un vibrācija, kas ietekmē skaitītāja darbību.


7. TEHNISKĀ APKOPE

- 7.1. Sūces gadījumā jāpaziņo organizācijai, kas apkalpo skaitītāju. Ne retāk, kā reizi mēnesī jāveic skaitītāja apskate, pie kam jāpārbauda, vai nav radusies sūce starp uzgaļiem un skaitītāju.
- 7.2. Skaitītāju jātīra vispirms ar mitru, pēc tam ar sausu mīksta auduma lupatu.

8. GARANTIJAS SAISTĪBAS

Skaitītāja ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši pēc uzstādīšanas, ja tiek ievēroti montāžas un ekspluatācijas noteikumi. Garantijas remonts var tikt atteikts, ja skaitītājam konstatēti ārējie mehāniskie bojājumi.

Pēc remonta veikšanas skaitītāja transportēšanu un uzstādīšanu nodrošina tā īpašnieks.



Skaitītāja rūpnīcas Nr. _____

Uzstādīts 202__ . gada " __ " _____

Z. V.

Uzstādītājs _____

Pārdots 202__ . gada " __ " _____

Z. V.

Pārdevējs _____